

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous soussignés :

Société TRIONYX s.a.s.
138, avenue Henri BARBUSSE
92140 CLAMART (France)

Certifions que :

Armoires de sécurité multirisques – Type 90min – Série 7.90+M

Références :

792+M – 793+M – 794+M – 795+M – 798+M

Sont **testées et homologuées 90 minutes à la norme EN 14470-1** et aux spécifications **FM 6050** (Factory Mutual).


Ces produits possèdent une **résistance thermique au feu de 105 minutes** (selon l'ISO 834).

Les pictogrammes normalisés sont conformes aux normes **ISO 3864** et **ISO 7010**, à la **directive européenne 92/58/CEE** et à la norme **EN 14470-1**.

La qualité de fabrication est contrôlée en sortie de chaîne selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la **norme ISO 9001**.

Cette déclaration est destinée à servir et à valoir ce que de droit.

Fait à Clamart, le 15 juin 2019


Jean Philippe THIEULIN
Directeur Général


Cendrine SERRE-DARGNAT
Responsable Qualité