



- Marché : 416197
- Disponibilité : du 15/10/2023 au 14/10/2027 *Soumis à révision et à reconduction*
- Appellation commerciale : Ventilateur très grand débit autotracté-TAF 35C



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions et puissance	PTAC	3 820 kg (hors option)
	Puissance maximum	53 kW à 2 700 tr/min
	Empattement	Sans objet
	Longueur hors tout	3 140 mm
	Largeur hors tout	1 640 mm
	Hauteur hors tout	1 999 mm
	Autonomie	5 à 7 heures (suivant utilisation)
	Vitesse	0 à 9 km/h
Equipement de reconnaissance	Couronne de pulvérisation	40 buses (720 l/min à 10 bar)
	Canon centrale	orientable -/+ 17°, jusqu'à 3 800 l/min
	Débit total	jusqu'à 4 000 l/min
		En option, autoprotection robot
		En option cameras couleur, thermique
Equipement d'extinction en option	Autres type de buses en partie centrale	
	Ajout d'un canon supplémentaire au dessus de la turbine (version Xfire)	
	Kit rail-route	
	Treuil électrique 3 700 kg	
	Châssis EURO	
	Fourche de levage	
	Remorque de transport	
Equipement d'extinction en option	Turbine : volume d'air déplacé = 105 000 m3/h (Nota : volume d'air produit par la turbine = 60 000 m3/h)	
	En option, ajout de gaine de ventilation longueur 30, 50 ou 100 mètres	
	En option, autre type de buses sur la couronne dans la turbine (autre débit)	
Options	De nombreuses options sont disponibles sur ce marché, veuillez contacter directement votre interlocuteur UGAP.	

» **Marché : 416197**

DOCUMENTATION

A la livraison :

une attestation de conformité aux normes applicables à ce type de véhicule (procédure d’auto certification),
un exemplaire du procès-verbal d'examen et d'essais,
une attestation garantissant la fourniture des pièces de rechange ou de sous-ensembles adaptables pour l'équipement pendant dix années à compter du jour de la livraison,
les certificats de garantie associés au robot, a la télécommande et aux équipements,
en deux exemplaires, la documentation technique de mise en œuvre du robot et de la télécommande,
en deux exemplaires, la documentation technique de mise en œuvre des équipements optionnels retenus,
en un exemplaire, la documentation technique d'entretien du robot, de la télécommande et de ses équipements,
une attestation du fournisseur des treuils indiquant la force nominale de l'ensemble (treuil, câble, crochet),
une nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou CD ou DVD des principaux éléments mécaniques du robot et des équipements,
L'éclaté des pièces composant les éléments principaux du robot, de la télécommande et des équipements.
un schéma normalisé des installations électriques.

Réf Ugap	Produit de base
3952461	Ventilateur très grand débit autotracté-TAF 35C





GARANTIES CONTRACTUELLES

Robot	2 ans
Equipement complet	2 ans

DELAIS DE MISE A DISPOSITION

1 unité	180 jours
---------	-----------

» **Nous suivre :**

-  | ugap.fr/incendie-secours
-  | ugap.fr/incendie-secours
-  | @ugap
-  | ugap.fr/incendie-secours