

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous soussignés :

Société TRIONYX s.a.s.
138, avenue Henri BARBUSSE
92140 CLAMART (France)

Certifions que les :

Armoires de sécurité pour le stockage des batteries Lithium-Ion – Série 7.90+LI

Références :

793+LI – 794+LI – 795+LI – 798+LI

Les conditions de stockage ou de transport assure la conformité des batteries selon **le Règlement – UE - 2023/1542**.

Sont **testées et homologuées 90 minutes à la norme EN 14470-1**.

Ces produits possèdent une **résistance thermique au feu de l'extérieur vers l'intérieur de 90 et 105 minutes conformément à la courbe ISO 834, et selon les normes 14470-1 et EN1363-1**.

Ces produits disposent d'une **construction coupe-feu (de l'intérieur vers l'extérieur) certifiée EI 180min type A1, selon la norme NF EN 13501-2**.

Ces produits sont **conformes aux normes NF EN 16121+A1 : 2018 et NF EN 16122 : 2012 niveau 2**.

Les pictogrammes normalisés sont conformes aux normes **ISO 3864 et ISO 7010**, à la **directive européenne 92/58/CEE** ainsi qu'à la norme **EN 14470-1**.

La qualité de fabrication est contrôlée en sortie de chaîne selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la **norme ISO 9001**.

Cette déclaration est destinée à servir et à valoir ce que de droit.

Fait à CLAMART, le 12/09/2023

Jean Philippe THIEULIN
Directeur Général

Cendrine SERRÉ-DARGNAT
Responsable Qualité

